

内蒙古鄂尔多斯物流有限公司加油站二站 项目竣工环境保护自主验收意见

2023 年 7 月 9 日，内蒙古鄂尔多斯物流有限公司根据《内蒙古鄂尔多斯物流有限公司加油站二站项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护自主验收，参加会议的有内蒙古鄂尔多斯物流有限公司（建设单位）、内蒙古科远环境检测有限公司（验收监测单位）、内蒙古金色时代环保工程科技有限责任公司（报告编制单位）的代表及三位专业技术专家（名单附后）。与会专家和代表踏勘了现场，查阅了相关资料，听取了建设单位对项目环保执行情况介绍、验收报告编制单位对验收监测报告表的汇报，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇北环路南电力集团北门东 200 米处，所在位置中心地理坐标为 N:39°23'47.672"；E:106°58'50.657"。属新建项目。本项目分为加油区、油罐区、站房 3 个功能区。主要建设内容包括：建设 6 台地下卧式钢制双层柴油储油罐，储油罐罐容均为 30m³，储油罐总罐容 90m³，设置 6 台单枪单油品潜油泵式加油机，1 台双枪单油品潜油泵式加油机；属于三级加油

站。供油量为 1000t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

2021 年 4 月，内蒙古金衍环保技术咨询有限责任公司编制完成《内蒙古鄂尔多斯物流有限公司加油站二站项目环境影响报告表》。同年 4 月 21 日，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局以鄂环鄂评字[2021] 32 号文件对项目环评做出批复。项目于 2021 年 4 月建成投运，为未批先建项目，补办环保手续。

（三）投资情况

项目实际总投资 219 万元，其中环保投资 29.5 万元，占总投资比例的 13.5%。

（四）验收范围

本次验收范围包括废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施的落实情况及污染物达标排放情况。

二、工程变动情况

本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目采用密闭卸油系统；在自封式加油机上和储油罐上配备油气回收系统；冬季采暖由电炉提供；项目站区地面水泥硬化。

（二）废水

工作人员和过往车辆司乘人员生活污水产生量为 151t/a。生活污水集中收集至 20m³ 的玻璃钢化粪池后定期送至棋盘井镇污水处理

厂，不外排。

（三）噪声

采取了基础减振、软连接；设置减速带、禁鸣标志。

（四）固废

本项目产生的生活垃圾（2.5t/a）主要为职工和过往车辆司乘人员产生，设垃圾桶收集后由当地环卫部门处理；卸油处设置卸油过滤器，储油罐的清灌油泥每 8-10 年清一次，目前未清理，待清理时交由有资质单位进行清运处理，即清即运不落地。

（五）其他

建设 6 台地下卧式钢制双层柴油储油罐，单罐容积：30m³；储罐区围堰高 0.6m。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为 0.94mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放无组织排放监控浓度限值要求。

（二）噪声

厂界昼间噪声值在 53.8dB(A)-56.9dB(A)之间，夜间噪声值在 45.2dB(A)-48.8dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准限值要求。

（三）总量控制

本项目不涉及总量。

五、环境管理制度

企业设有专职环保管理人员，环保档案手续齐全。编制了突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局备案。已取得了排污许可登记证。

六、验收结论

项目执行了环评及“三同时”环保制度，大气、废水、噪声、固体废物污染防治措施已落实，污染物实现了达标排放，满足竣工环境保护自主验收条件，验收合格。

七、后续要求




按照环评批复要求，设置监测井，开展日常监测工作。

验收组：



2023 年 7 月 9 日

内蒙古鄂尔多斯物流有限公司加油站二站项目 竣工环境保护验收组签到表

姓名	单位	职务/职称	电话	签名	备注 (例如: 专家、建设单位等)
贾旭	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	负责人	15704912111		建设单位
尹书明	内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站	正高	15047788921		专家
李泽	鄂尔多斯市环境监测检验有限公司	副高	13354776099		专家
刘瑞国	内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站	工程师	15332779534		专家
张耀先	内蒙古金色时代环保工程科技有限责任公司	报告编制人	18847245523		检测单位
刘畅文	内蒙古金色时代环保工程科技有限责任公司	负责人	18104778685		验收单位